Numer zapytania	Z19/7/1
Tytuł zapytania	U/542/2025-03/UR-W06-Wykonanie bocznika pompy układu wody lodowej
Kupiec prowadzący:	Kostrzewski, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kostrzewski, Maciej
Data złożenia:	2025-05-30 10:12:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-30 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-05 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-05 08:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień Dobry,

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na:

Wykonanie bocznika pompy układu wody lodowej dla FF4 (przyłączenie do wizualizacji układu chłodzenia kokil ND)

Wykonanie instalacji bocznikowej dodatkowej pompy Grundfos z falownikiem ja k na załączonym zdjęciu. Instalacja izolowana otuliną kauczukowa.Średnica instalacji fi 90 zawory DN 80.

Dodatkowe wpięcie do instalacji widoczne na zdjęciu do FF 1,2. Integracja z istniejącym układem sterowania stworzonym w środowisku ZENON – sterownik PLC SIEMENS S7 1200/ panel OP SIEMENS KTP700.

Osoba do kontaktu technicznego : Jerzy Szulc +48 697 777 634 jerzy.szulc@ronalgroup.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bajpas.jpg
2.	1000009716.jpg
3.	Poczenie instalacji 1,2-3,4 FF.jpg
4.	1000009715.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie bocznika pompy układu wody lodowej		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie